



①	ろ過水	32A HTVPorVP FL+1700 バルブ取付 水量48L/min以上 水圧0.12~0.2MPa 水温38~43℃
②	人工炭酸泉	32A HTVPorVP FL+1700 バルブ取付 末端開放
③	炭酸ガス	15A Cu管 FL+150 (装置側) バルブ取付 炭酸ガス流量 最大38L/min 炭酸ガス圧力0.5MPa (装置入口にて)
④	排水	15A
⑤	電源	AC200Vx3φx0.75kW
⑥	電源	AC100Vx1φx0.8kW FL+1000 コンセント (ボンベ側)
⑦	リモコン用信号線	下記どちらかを設置 ① リモコン VCTF0.5sq-7c 付属リモコン側：1ヶ口 埋込ボックス FL+1500 (管理室) ② 一括警報盤 (客先手配) VCTF0.5sq-4c (無電圧α接点)

MITSUBISHI CHEMICAL AQUA SOLUTIONS CO.,LTD.

人工炭酸泉製造装置  
MRC-SPA-GC48C 設置参考図

SCALE	1/40	DATE	2022. 5. 1
APPROVED BY	Y.N	DESIGNED BY	T.OKUMURA
CHECKED BY		DRAWN BY	M.TAKAHASHI

NO, DESCRIPTION APPROVED CHECKED REVISED DATE

REVISIONS

DWG.NO, 3-PC-01538